



# CSC

Conservation Science Consulting Sàrl

La science au service des monuments et des sites  
Wissenschaft im Dienst historischer Bauten und Anlagen  
Science for monuments and sites

## A. 0025.01 - 18.07.2007

### TG – FISCHINGEN, KLOSTER WAHL DES ANSTRICHMATERIALS FÜR DIE FASSADEN DES SÜDTRAKT



#### **Zusammenfassung:**

Da die Fassaden zurzeit aus einheitlichen und gut Wasser saugenden Materialien bestehen, empfiehlt es sich für den Anstrich ebensolche, also nicht hydrophobierende Anstrichmaterialien zu verwenden.